

USLUGA d.o.o.

USLUGA d.o.o.

53000 Gospić

Bužimska 10



O B A V I J E S T

korisnicima vodoopskrbnog sustava

kojom se potrošači obavještavaju da **voda nije za piće** u dijelu naselja Trnovac-zaselak Zaoštra u Gospiću.

Prvi preliminarni rezultati analize vode za ljudsku potrošnju, provedene od strane Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, ukazuju na povišene koncentracije mikrobioloških parametara u vodi za ljudsku potrošnju koji odstupaju od maksimalno dozvoljenih.

Povišenje navedenih parametara uzrokovano je problemom na vodozahvatu Vriline u Trnovcu, prilikom zastoja u radu uređaja za dezinfekciju koji se nije mogao predvidjeti.

Ponovljeno uzorkovanje će biti izvršeno sutra u jutarnjim satima te ćemo sljedeću obavijest dati odmah po saznanju prvih rezultata analize.

Uz pridržavanje navedenih mjera, potrošače navedenih područja, molimo i za strpljivost i razumijevanje zbog nastalih okolnosti.

04. rujna 2024.

USLUGA d.o.o.

OIB: 90077579259 MB: 3315525 IBAN: HR6523400091100126790

Tel.: 053/572-303 i 572-055 (centrala), 053/573-031 (direktor), Fax: 053/573-255

web: www.usluga-gospic.hr, e-mail: usluga@usluga-gospic.hr